



MØTEPROTOKOLL
SAKENE 7-12
Kommunalt råd for funksjonshemmede

Møtested: Servicebygget, møterom

Møtedato: 20.04.2016 Tid: 12:00

Møtet slutt: 15:00

Til stede på møtet

Medlemmer:

Tanja Skavholm

Viktor Andberg

Stine F. Pettersen

Ungdomsrepr.:

Varamedlemmer:

Fra adm. (evt. andre):

Forfall:

Anna Therese Nilssen

Torill Berg

Underskrifter:

Tanja Skavholm

Viktor Andberg

Stine F. Pettersen

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Arkivkode	Tittel
7/16	09/322	033	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.03.16
8/16	16/29	033	REFERATSAKER RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
9/16	16/129	033	MANDAT - RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
10/16	16/93	127 F1	RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - FUNKSJON
11/16	08/556	Q84	SKILTING INNE I LAUVHALLEN
12/16	08/1128	020	HØRING: FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN

INNKALLINGEN/SAKSLISTEN

Ingen merknader til innkalling. Saksliste godkjent med følgende tilleggsak:

13/16	14/121	614 A20	BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER - UTBYGGING LAVANGEN SKOLE
-------	--------	---------	---

Leder Tanja Skavholm orienterte om årskonferansen i Tromsø de hadde deltatt på.

Orientering om eldrerådets skriv ang. skilting utenfor Ornessentret.

Repr. Stine Pettersen orienterte om merking av parkering for funksjonshemmede utenfor Lauvhallen som er feil i forhold til opprinnelig plan. Repr. Stine Pettersen skal på nytt ta dette opp i Ansvarsgruppa for Lauvhallen, der det presiseres at utrykkingskjøretøy bør kunne komme fram uansett om det er funksjonshemmede eller funksjonsfriske som parkerer rett utenfor.

Før sakene ble behandlet var det befaring på skolen i forbindelse med sak 13/16, befaringen var sammen med rektor Dagfinn Antonsen.

TIL BEHANDLING:

7/16

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.03.16

Rådmannens innstilling:

Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 16.03.16 godkjennes.

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 16.03.16 godkjennes.

8/16

REFERATSAKER RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Rådmannens innstilling:

Ingen merknader til referatsakene. Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ingen merknader til referatsakene. Referatsakene tas til orientering.

9/16

MANDAT - RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Rådmannens innstilling:

Behandling:

Rådet for funksjonshemmede foreslo:

Mandatet tas til orientering

Rådet for funksjonshemmedes forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Mandatet tas til orientering

10/16

RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - FUNKSJON

Rådmannens innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Rådet for funksjonshemmede foreslo:

Funksjonen tas i sammenheng med mandatet, til orientering

Rådet for funksjonshemmedes forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Funksjonen tas i sammenheng med mandatet, til orientering

11/16

SKILTING INNE I LAUVHALLEN**Rådmannens innstilling:**

Saken legges fram uten forslag til innstilling

Behandling:***Rådet for funksjonshemmede foreslo:***

Rådet for funksjonshemmede støtter ansvarsgruppen i Lauvhallen`s oversikt over skilting innvendig i Lauvhallen, samt kjønnsnøytral skilting av toalett.

Rådet for funksjonshemmedes forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Rådet for funksjonshemmede støtter ansvarsgruppen i Lauvhallen`s oversikt over skilting innvendig i Lauvhallen, samt kjønnsnøytral skilting av toalett.

12/16

HØRING: FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN**Rådmannens innstilling:****Behandling:*****Rådet for funksjonshemmede foreslo:***

Eldrerådets vedtak i møte 07.04.16, sak 9/16 støttes. Eldreråd byttes ut med rådet for funksjonshemmede.

Svært få mener at det er en god løsning å slå sammen behovet for funksjonshemmede og eldre (i et felles råd). Det er like greit at disse forblir i egne utvalg. Siden eldre og funksjonshemmede har litt ulike behov og utfordringer. (Her blir databruk trukket fram som eksempel. Svært mange funksjonshemmede har god nytte av databruk, mens eldre ofte sliter med dette.) Kommunen selv bestemmer om de vil slå sammen, eller beholde to ulike utvalg. Ingen merknader til selve høringsnotatet. Men rådet for funksjonshemmede vil ovenfor egen kommune, oppfordre at kommunen beholder sin rett til selv å bestemme om de ønsker to eller ett utvalg. Rådet for funksjonshemmedes ønske er at disse beholdes som to separate utvalg.

Rådet for funksjonshemmedes forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eldrerådets vedtak i møte 07.04.16, sak 9/16 støttes. Eldreråd byttes ut med rådet for funksjonshemmede.

Svært få mener at det er en god løsning å slå sammen behovet for funksjonshemmede og eldre (i et felles råd). Det er like greit at disse forblir i egne utvalg. Siden eldre og funksjonshemmede har litt ulike behov og utfordringer. (Her blir databruk trukket fram som eksempel. Svært mange funksjonshemmede har god nytte av databruk, mens eldre ofte sliter med dette.) Kommunen selv bestemmer om de vil slå sammen, eller beholde to ulike utvalg.

Ingen merknader til selve høringsnotatet. Men rådet for funksjonshemmede vil ovenfor egen kommune, oppfordre at kommunen beholder sin rett til selv å bestemme om de ønsker to eller ett utvalg. Rådet for funksjonshemmedes ønske er at disse beholdes som to separate utvalg.

13/16

BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER - UTBYGGING LAVANGEN SKOLE

Rådmannens innstilling:

Behandling:

Rådet for funksjonshemmede foreslo:

Kravene til tekniske forskrifter er fulgt, med 1,5 x 1,5. Norges Handycapforbund mener det minst skal være 1,6 x 1,6. Rådet for funksjonshemmede støtter Norges Handycapforbund og mener det bør gå ut over universell utforming pga nødvendig bruk. Elektrisk rullestol er større enn manuell rullestol og gir betydelig slitasje på ett bygg når det er for liten plass.

Rådet for funksjonshemmede henstiller byggherre om å stoppe bygging av all utvendig repo, trapper og ramper og henstiller til at repr. Stine Pettersen blir tatt med på råd i den videre prosessen.

Rådet for funksjonshemmede ønsker at det skal bli hensiktsmessig, ikke bare forskriftsmessig.

Inngangsdør til bygget:

Lysåpning er for liten både i ytterdør, mellomdør og dør til grupperom. Minimumskravet er 90 cm lysåpning.

Rampe ved inngangsdør til bygget

Rampe bør trekkes ut til eksisterende søyler.

Repo

Plant felt utenfor dør skal beregnes utenfor dørens slagradius. Horisontalt felt på minst 1,50 x 1,50 (teknisk forskrift 12-4) på sidehengslet dør gjelder dette utenfor slagradius.

Repo bør trekkes 1,5 utenfor døren slagradius i ht. teknisk forskrift.

2 utganger til skolegården

Eksisterende liten trapp og rampe med to svinger erstattes med en bred rampe med varmekabler. Med en bred skrårampe vil trapp bli unødvendig.

I tillegg ønsker rådet for funksjonshemmede å påpeke:

- Voksne toaletter og vasker i standard høyde er lite hensiktsmessig da barn må benytte krakker for å nå opp.
- Plassering av elektriske døråpnere bør være tilpasset rullestolbrukere.

Rådet for funksjonshemmedes forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kravene til tekniske forskrifter er fulgt, med 1,5 x 1,5. Norges Handycapforbund mener det minst skal være 1,6 x 1,6. Rådet for funksjonshemmede støtter Norges Handycapforbund og mener det bør gå ut over universell utforming pga nødvendig bruk. Elektrisk rullestol er større enn manuell rullestol og gir betydelig slitasje på ett bygg når det er for liten plass.

Rådet for funksjonshemmede henstiller byggherre om å stoppe bygging av all utvendig repo, trapper og ramper og henstiller til at repr. Stine Pettersen blir tatt med på råd i den videre prosessen.

Rådet for funksjonshemmede ønsker at det skal bli hensiktsmessig, ikke bare forskriftsmessig.

Inngangsdør til bygget:

Lysåpning er for liten både i ytterdør, mellomdør og dør til grupperom. Minimumskravet er 90 cm lysåpning.

Rampe ved inngangsdør til bygget

Rampe bør trekkes ut til eksisterende søyler.

Repo

Plant felt utenfor dør skal beregnes utenfor dørens slagradius. Horisontalt felt på minst 1,50 x 1,50 (teknisk forskrift 12-4) på sidehengslet dør gjelder dette utenfor slagradius.

Repo bør trekkes ut 1,5 utenfor døren slagradius i ht. teknisk forskrift.

2 utganger til skolegården

Eksisterende liten trapp og rampe med to svinger erstattes med en bred rampe med varmekabler. Med en bred skrårampe vil trapp bli unødvendig.

I tillegg ønsker rådet for funksjonshemmede å påpeke:

- Voksne toaletter og vasker i standard høyde er lite hensiktsmessig da barn må benytte krakker for å nå opp.
- Plassering av elektriske døråpnere bør være tilpasset rullestolbrukere.

Tennevoll 20.04.16


Evy Hansen

Ref.