

Aurland, Høyanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal

# Krav til innmåling, sluttkontroll og dokumentasjon VA-anlegg

Vedlegg B4



Juni 2021

# 1 INNHALD

1	INNLEIING.....	3
1.1	GENERELT .....	3
1.2	ANLEGG SOM KREV RAPPORTERING .....	3
1.3	PRAKTISK INFORMASJON .....	3
2	INNHALD I RAPPORTEN .....	4
2.1	TEIKNINGAR.....	4
2.2	LEIDNINGSPLAN.....	4
2.3	LENGDEPROFIL .....	4
2.4	KUMSKISSER .....	5
2.4.1	Vasskummar.....	5
2.4.2	Avløpskummar .....	5
2.5	DIGITALE BILETE .....	5
3	INNMÅLING .....	6
3.1	LEIDNINGAR.....	6
3.2	INSTALLASJONAR .....	6
3.3	INSTALLASJONAR MED LOK.....	7
3.4	INSTALLASJONAR UTAN LOK .....	8
3.5	OBJEKTTYPAR.....	8
3.6	KOORDINATSYSTEM OG KRAV TIL NØYAKTIGHEIT .....	8
3.7	FILFORMAT OG LEVERING AV DATA .....	8
3.8	KONTROLLSKJEMA .....	8
4	RØYRINSPEKSJON AV AVLØPSLEIDNINGAR .....	9
4.1	LEIDNINGAR.....	9
4.2	KUMMAR.....	9
4.3	TREDJEPARTS KONTROLL .....	9
4.4	OPERATØR .....	9
4.5	GRUNNLAG FOR RØYRINSPEKSJON .....	9
4.6	KRAV TIL FORMAT PÅ INSPEKSJONSDATA OG TILHØYRANDE FILER .....	10
4.7	KRAV TIL KAMERA KVALITET, FART, POSISJON OG DIGITAL PROGRAMVARE.....	10
4.8	OBSERVASJONAR OG GRADERINGAR .....	11
4.9	AVVIK OG FEIL I LEIDNINGSDATA.....	11
5	TETTLEIKSPRØVING AV TRYKKLAUSE LEIDNINGAR OG KUMMAR.....	11
5.0	LEIDNINGAR.....	111
5.1	KUMMAR.....	12
5.2	TREDJEPARTS KONTROLL .....	12
5.3	OPERATØR .....	13
5.4	GRUNNLAG FOR TETTLEIKSPRØVING AV LEIDNINGAR .....	13
5.5	KRAV TIL FORMAT PÅ INSPEKSJONSDATA OG TILHØYRANDE FILER .....	13
5.6	PRØVERAPPORT.....	13
6	TRYKKPRØVING AV TRYKKLEIDNINGAR .....	14
6.1	LEIDNINGAR.....	14
6.2	TREDJEPARTS KONTROLL .....	14
6.3	OPERATØR .....	15
6.4	GRUNNLAG FOR TRYKKPRØVING AV LEIDNINGAR .....	15
6.5	KRAV TIL FORMAT PÅ INSPEKSJONSDATA OG TILHØYRANDE FILER .....	15
6.6	PRØVERAPPORT.....	16

7	DESINFEKSJON OG KLORING AV VASSLEIDNINGAR I NYE ANLEGG .....	16
7.1	LEIDNINGAR OG HØGDEBASSENG .....	16
7.2	TREDJEPARTS KONTROLL .....	16
7.3	OPERATØR .....	16
7.4	KLORFJERNING .....	17
7.5	PRØVETAKING.....	17
	VEDLEGG 1: KONTROLLSKJEMA FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON .....	18
	VEDLEGG 2: MAL FOR KUMKORT.....	19
	VEDLEGG 3: SYMBOL FOR UTSTYR I KUM.....	20
	VEDLEGG 4: DØME PÅ UTFYLT KUMKORT VASSKUM .....	21
	VEDLEGG 5: DØME PÅ UTFYLT KUMKORT AVLØPSKUM.....	22

# 1 INNLEIING

## 1.1 Generelt

Dette dokumentet gir oversikt over, og set krav til innmåling, kontroll og dokumentasjon som skal rapporterast til kommunen ved ferdigstilling av VA-anlegg som skal overtakast og driftast av kommunen. Med VA-anlegg blir det meint vass- og avløpsleidningar med tilhøyrande installasjonar.

Personell som skal utføre innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg må ha inngåande kjennskap til dette dokumentet. Utførar er ansvarleg for at nødvendig opplæring blir gitt.

All måling skal utførast i open grøft. Målefiler skal leverast etterkvart i prosjektet fortløpande etter som det blir innmålt. Innmålingsdata er «ferskvare» og skal leggest inn i fagdatabase til kommunen etter kvart som det blir mottatt. Biledokumentasjon av alle målepunkt skal leggest ved målefil kvar gong. Ei målefil skal maks innehalde 50 målepunkt m/bilete. Målefil skal berre innehalde VA objekt. Alle målefilar skal innehalde ei enkel skisse «som bygd» som viser leidningstrase med dimensjonar og type røyr.

Før overtaking skal det gjennomførast eit «Sluttdokumentasjonsmøte» der alle innmålingar og data blir gjennomgått, kontroll av at sluttdokumentasjon i VA kart er ajourført og stemmer med «som bygd».

## 1.2 Anlegg som krev rapportering

Det blir kravd rapportering for kommunale anlegg som skal overtakast av kommunen for drift og vedlikehald. Vidare blir det og kravd rapportering for private anlegg som er omfatta av krava i kommunal VA norm.

Sjøleidningar skal også innmålast med lik nøyaktigheit, og meldast inn til kommunen av utførande entreprenør. Slik innmelding skal skje straks etter legging av leidning. Tiltakshavar (anten denne er privat eller kommunal) er ansvarleg for å sende inn dokumentasjon til kystverket.

Det blir kravd rapportering for alle nye anlegg, eller omlegging av eksisterande anlegg.

## 1.3 Praktisk informasjon

All sluttdokumentasjon(innmålingsdata) for eit anlegg skal samlast i ein rapport. Det skal leverast 1 sett av følgjande på digitalt format:

- For Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik som bruker Gisline VA skal filformat SOSI brukast.
- For Høyanger og Årdal som brukar Gemini VA skal Gemini VA Dataflyt brukast, filformat GMI eller SOSI.
- Kumskisser, sjå kapittel 2.4.
- Bilete, sjå kapittel 2.5.
- Digitale innmålingar av VA-anlegg skal leverast i SOSI format sjå kapittel 3 og 4. Innmålte punkt blir levert i ei excelfil med material, dimensjon, type, posisjon og høgde.
- Røyrinspeksjon av reingjorde leidningar sjå kapittel 5.
- Trykk og tettleiksprøving av reingjorde leidningar sjå kapittel 6 og 7.
- Desinfeksjon og kloring av reingjorde leidningar sjå kapittel 8.

All digital informasjon skal sendast over nett eller samlast på ein minnepinne. Minnepinnen må merkast slik at det går klart fram kva for anlegg informasjonen gjeld.

## 2 INNHALD I RAPPORTEN






### 2.1 Teikningar

Det skal leverast «Som bygd»-teikningar av alle teikningar tilknytt anlegget. Revisjon «Som bygd» skal tydeleg gå fram på teikningane, med tekst og dato.

### 2.2 Leidningsplan

Leidningsplan skal leverast i målestokk 1:500 eller 1:1000. Planen skal vise eksisterande leidningsnett utanfor gjeldande trasear og «som bygd» leidningsnett, som inngår i planteikningar frå prosjekterande. Det skal gå fram av leidningsplanen kor drenering frå vasskummen er ført. Det blir og vist til normteikning A1. Plan og lengdeprofil.

Alle leidningane som er omfatta skal visast med fargekoder;

Leidning	Farge	Symbol
Vatn	Blå	
Spillvatn	Grøn	
Spillvatn trykkleidning	Grøn	
Felles SP/OV	Rød	
Overvann	Svart	
Overløp	Svart	
Drens	Brun	

Teikningar skal leverast med fargekoding på eksisterande leidningar, som skal teiknast ut med tynn strek. Nytt anlegg/nye leidningar skal teiknast med tjukkare fargestrek.

Nedlagde heile røyr som framleis ligg i bakken, skal visast med kryss på planen.

Røyr som fysisk er fjerna frå grøfta eller knust/oppskoren skal merkast «fjerna».

### 2.3 Lengdeprofil

Lengdeprofil skal leverast i målestokk 1:1000/1:200 eller 1:500/1:100. Det blir og vist til normteikning A1. Plan og lengdeprofil

Følgjande skal gå fram av lengdeprofil:

- Leidningstype
- Leidningsdiameter omtalt med ytre eller indre diameter, avhengig av røyraterialet
- Materialtype med tilvising til NS-EN for røyrtype
- Røyrkvalitet som trykkklasse. SDR-verdi, ringstivheit og tillatt overfylling for armerte betongrøyr
- Høgde
- År
- Fall
- Grunnforhold
- Evt. isolerte strekningar
- Evt., utført botnforsterkning
- Evt. grøftestengsel

## 2.4 Kumskisser

Nummerering av kummane skal samsvare med kommunal SID nummerering i innlevert leidningsplan.

### 2.4.1 Vasskummar

Alle nye vasskummar skal visast med minimum systemskisse av innhald og diameter for stengeventilar og anna utstyr. Skisse av vasskum kan også utarbeidast i f.eks. VARDAK.

### 2.4.2 Avløpskummar

Alle nye avløpskummar og sandfangkummer skal skisserast med inn- og utløpsrøyr. I skissa skal fallretning, leidningstype, dimensjon og materiale visast. Løp i kummen som ikkje er i bruk, skal merkast «Plugga».

## 2.5 Digitale bilete

VA-kummer skal fotograferast med digitalt kamera. Bileta (av kummar) skal vere orientert mot nord, dvs. at opp på bildet peikar mot nord eller med ein Nord indikator trykt på bileta.

Bileta skal leverast digitalt samstundes med innmålingsdata og entreprenøren må gi bileta namn ut frå kommunale Sid-nummer(Sid nummer gjeld Gemini) (KSID.Dato.jpg) i samsvar med kommunale leidningskart, som blir levert frå kommunen etter innmålingane er lagt i kartdatabasen.

VA-leidningar skal fotograferast med digitalt kamera for minimum kvar 10. meter. Alle bileta skal vere tekne i same fallretning. Vidare skal det vere enkelt å kunne knytte bileta til pelnr. og leidningsplan. Dette skal gjerast med filnamn ( LSID\_Dato.jpg) og Pel kan med fordel merkast med sprayboks i grøfta eller ved namn ( LSID\_Dato\_Pel.jpg ).

Bend med forankring skal også fotograferast før gjenfylling av grøfta.

Alle VA-leidningar i sjø skal dokumenterast med film at dei ligg på sjøbotn etter krav sett i løyve frå Kystverket. Det skal nyttast ROV til denne dokumentasjonen og det skal overleverast ein film pr. leidningstrekk.




### 3 INNMÅLING

VA-leidningar med tilhøyrande installasjonar skal koordinatfestast med X, Y og Z. I dette kapitlet er det gitt ein detaljert omtale/beskriving for kva som skal målast og korleis dette skal utførast. I tillegg er det oppskrift på korleis innmålingsdataene skal overleverast, slik at dei enkelt kan importerast til kommunen si programvare.

Innmåling og dokumentasjon av private stikkleidningar, private fellesleidningar og kommunale vatn og avløpsnett skal berre utførast av personell med inngåande kjennskap til dokumentasjonskrav i denne VA-norma.

#### 3.1 Leidningar

1. Alle innmålingsdataene skal målast med ein nøyaktigheit lik eller betre enn +/- 5 cm i XY og Z-planet. Dette gjelder også leidningar i sjø eller vatn
2. Alle leidningar skal leverast som linjeobjekt i innmålingsdataene. Linjeobjekt skal vere samanhengande frå eit installasjonspunkt til neste installasjonspunkt
3. Leidningar skal målast i alle knekkpunkt, dvs. alle vertikale/horisontale bend og knekk i skøyte. Leidningar som er lagt i kurve skal målast minst kvar 6 meter.
4. Alle overgangar utanfor kum skal målast, for eksempel overgang frå ein dimensjon til ein annan, eller overgang frå eit materiale til eit anna. Dette gjeld også stikkleidningar.
5. Høgde skal målast som utvendig topp røyr for trykkleidningar (vassleidningar, pumpeleidningar og dykkarleidningar). For sjølvfallsleidningar skal høgde målast som innvendig **botn røyr**. Sjå figur 1.
6. Alle innmålingar skal skje ved **open grøft**.



Figur 1. Måling av leidningshøgde.

#### 3.2 Installasjonar

Installasjonar skal leverast som punktobjekt i innmålingsdataene. Følgjande installasjonar skal målast;

- Kum
- Pumpekum
- Reduksjonskum
- Sandfangskum
- Sluk/rist
- Forgreining (utanfor kum)
- Anboring/grein (skal angi retning)


- Bakkekran – stoppekran
- Overløp
- Hydrant
- Inntak (av råvatn)
- Slamavskiljar (kommunalt anlegg)
- Utsleppspunkt
- Bekkeinntak

For følgjande installasjonar skal hjørna på bygget/bassenget (yttergrenser) målast inn og leverast som linjeobjekt eller flater:

- Reinseanlegg
- Pumpestasjon
- Basseng

### 3.3 Installasjonar med lok

Alle installasjonar med lokk skal målast med X, Y og Z i senter topp lok. I tillegg skal høgda målast på nedste punkt i senter av installasjonen. Denne høgda skal vises som attributt til punktobjektet. Figur 2 syner innmåling av ein typisk avløpskum og ein typisk vasskum. Senter topp lok skal målast inn på ferdig kum dvs. etter topplag (ofte asfaltdekke) er lagt. Det vil dermed vere eksisterande terrenghøgde som blir vist.




Figur 2. Innmåling av avløpskum og vasskum (snitt).



### 3.4 Installasjonar utan lok

Installasjonar utan lok, dvs. inntak, utslepp, forgreining, an boring og bakkekran, skal målast med X, Y og Z utvendig topp røyr (sjå figur 1). Ved forgreining/an boring er det hovudleidning som skal målast (sjå figur 3).



Figur 3. Innmåling av forgreining og an boring (plan).

### 3.5 Objekttypar

Alle leidningar og installasjonar skal beskrivast med objekttype eller temakoder i innmålingsdataene. Alle objekt skal tilførast eigenskapar som utfyllande informasjon. Kum skal tilførast eigenskapar som kum-nummer, dimensjon, material, djupne eller Z-botn. Leidningar skal tilførast eigenskapar som diameter, material og kvalitet

Objektcode som kan brukast er å finne i Kartverket sin standard «SOSI leidning 4.6». Aktuelle temakodar som kan brukast i staden er lista opp i vedlegg 1.

### 3.6 Koordinatsystem og krav til nøyaktigheit

Alle koordinatar skal registrerast i UTM<sup>EUREF89</sup> Sone 32 med nøyaktigheit på +/- 0,05 meter. Alle høgder skal visast som meter over havet med nøyaktigheit på +/- 0,05 meter. Høgdesystem skal vere NN2000.

### 3.7 Filformat og levering av data

All innmålingsdata skal leverast på SOSI-format eller GMI, til ei kvar tid gjeldande versjon. Bruk av anna filformat skal avklarast med VA-ansvarleg i kommunen. SOSI-hovud skal innehalde koordinatsystem og vertikalt datum.

Det skal leverast eigne eller samla digitale filer på vatn, spillvatn, overvatn og kummer.

Alle linjer og objekt skal innehalde informasjon for direkte import til kommunens VA-base (dataflyt)

### 3.8 Kontrollskjema

Utførar skal fylle ut kontrollskjema (vedlegg 1) som ein kontroll på at nødvendig dokumentasjon føreligg. Eventuelle avvik i forhold til krava i dette dokumentet skal gå fram av kontrollskjemaet. Kontrollskjemaet skal leverast til oppdragsgjevar saman med dokumentasjon og kontrollerklæring.

## 4 RØYRINSPEKSJON AV AVLØPSLEIDNINGAR

I dette kapitlet er det gitt ein detaljert omtale for kva som skal kontrollerast, korleis dette skal utførast og kven som kan utføre kontrollen. I tillegg er det krav til korrekt format på inspeksjonsdata med tilhøyrande filer og korleis kontrolldata skal overleverast, slik at dei enkelt kan importerast direkte til kommunen si kartprogramvare.

Inspeksjon av nyanlegg og renoverte leidningar skal utførast på reine røyrssystem (VA-blad 71). Belegg, framandelement og sedimentar skal vere fjerna. Røyrinspeksjon av nyanlegg skal utførast med tilførsel av reint vatn, som ein avgrensa vasstraum. Kamerakontrollen skal utførast etter Va-miljøblad Nr. 51 og Norsk Vann sine siste rapportar.

### 4.1 Leidningar

Alle leidningar (hovudleidningar, kommunale stikkleidningar samt private leidningar omfatta av krava i VA norma) skal reingjerast etter VA-blad nr. 71 og kontrollerast for feil etter VA-miljøblad 51 - Norsk Vanns rapport **234 / 2018** Røyrinspeksjon av hovudleidningar for vatn- og avløp ( revidert 145/2005 ) og **150 / 2007** Dataflyt. Klassifisering av avløpsleidningar ( 235 / 2018 ).

### 4.2 Kummar

Alle kummar som VA norma gjeld for skal reingjerast i samsvar med VA-blad nr. 71.

### 4.3 Tredjeparts kontroll

Det skal vere ein ekstern og uavhengig aktør som utfører Røyrinspeksjon som ein del av overtakingsforretninga.

Aktøren som skal utføre kontrollen skal ha personell utdanna gjennom Røyrinspeksjon Norge (RIN) eller med sertifikat konvertert gjennom RIN frå godkjente aktørar i Sverige og Danmark som baserer seg på same felles rapporteringshandbok.

Alle rapportar som blir levert, skal basere seg på lett gjenkjenneleg nummerering slik at det seinare enkelt kan leggest inn i kartsystemet til kommunen med SID namn.

For mindre og mellomstore anlegg kan kravet til uavhengig tredjepartskontroll gå ut. I slike tilfelle skal anleggseigar varslast og ha høve til å vere til stades når røyrinspeksjonen skal utførast. Inspeksjonen skal gjennomførast etter gjenfylling, men før sluttdekke er lagt.

### 4.4 Operatør

Kompetansen til operatøren skal dokumenterast med eit personleg RIN-Operatørbevis.

Dette er utferda av Røyrinspeksjon – Norge (RIN), basert på teoretisk kurs i regi av RIN, med tilhøyrande praksiskrav. Tilsvarende kompetanse frå Danmark eller Sverige kan godkjennast etter søknad til RIN. Dei nordiske landa har ei felles rapporteringshandbok.

### 4.5 Grunnlag for Røyrinspeksjon

Når det skal utførast kvalitetskontroll av leidningsnettet, må den utførande få best mogleg grunnlag for ein god rapport :

- Bestillingsskjema som er tilpassa den enkelte leidningseigar. For nærare informasjon om bestillingsskjema, ta kontakt med VA-ansvarleg.
- Siste utgåve av leidningskart eller digital bestilling frå kartsystemet til kommunen, med tydeleg markering av aktuell røyrinspeksjonstrasé.
- Leidnings data : Leidningsstrek blir vist med L\_SID (kommunal leidningsID), oppstraums kum\_SID / nedstraums kum\_SID , leidningstype, røyrmateriale, røyrdimensjon, anleggs år og lengde. (Frå utleverte kart eller frå leidnings kartdatabasen). Nokon kommunar kan levere data digitalt (txt-fil) for direkte import i operatøren si programvare for rapportering.
- Avviksskjema: Avvik og feil i leidningskartet skal tilbakemeldast til rette kontaktperson og i avtalt digital form.
- For nyanlegg må det brukast gjenkjenneleg nummerering på «som bygd kart/teikning».

#### 4.6 Krav til format på inspeksjonsdata og tilhøyrande filer

Alle namn på leidningar og kummar skal basere seg på kommunale SID nummer og alle rapportane skal ha format basert på SID namn på alle kummar og leidningar.

Det vil ikkje bli godtatt rapportar basert på anleggsnummer. Innmålingsdata på alle anlegg må difor leverast kommunen fortløpande, for å kunne leggest inn i kartsystemet, slik at kommunen rekk å levere ut oppdaterte kart FØR ein Røyrinspeksjon kan utførast.

Krav til rapporteringsformat varierer i kartsystema og må avtalast for kvart enkelt oppdrag. Filer frå Røyrinspeksjon skal normalt leverast som eitt sett filer pr. leidningsstrek og med ei tekstfil som samordnar ein felles import av alle dei aktuelle filane til kartdatabasen.

Filer og filformat skal vere utforma slik at dei kan importerast enkeltvis eller samla direkte inn i databasen til leidningseigar. Tabellen viser eit døme på slike format som Gemini VA brukar til import.

	<b>Dokumentasjon:</b>	<b>Filformat:</b>	<b>Filnavn:</b>
Rapportering pr. ledningsstrek	Filmopptak	mpg / avi	LSID_OppstrømsKum-NedstrømsKum.mpg
	Rapport	pdf	LSID_dato.pdf
	Tekstfil	txt	LSID.txt
	Kumfoto	jpg	KSID_dato.jpg

Alle data skal leverast digitalt til kommunen, i lag med ein utskrive Pdf rapport som kan kontrollerast ved overlevering før ein grundig gjennomgang av digitalt video materiell.

#### 4.7 Krav til kamera kvalitet, fart, posisjon og digital programvare

- Kameralinse skal være rein under inspeksjonen, og tilsmussing og vassdråpar skal tørkast bort. Dampdanning i røyret kan oppstå ved låg lufttemperatur, og kan begrense sikten. Då skal operatøren dekke til mannholet, for å unngå «kulde-ras» i kum, eventuelt gjenoppta inspeksjonen under betre forhold. Opptaket skal vere eit fortløpande opptak av kvaliteten på røyrsystemet. Dersom det oppstår sekvensar med dårleg kvalitet, manglande framdrift, venting etc., skal sekvensen slettast og strekninga inspiserast på nytt.

- Operatøren skal halde jamn fart på kamera-framdrift. Det blir tilrådd maks. 10 meter pr. minutt på strekningar utan observasjonar.
- I utgangspunktet skal kamera alltid orienterast til senter røyr (Ikkje-sentrisk kameraposisjon vil feilvise skøyter med ovalitet). Dersom vassføringa i røyret er meir enn 40%, kan det vere riktig å heve kameranivået, for å sikre tilfredsstillande observasjonar. I slike situasjonar bør operatøren diskutere eventuell forbi-pumping med bestillar.

#### 4.8 Observasjonar og graderingar

Alle Skadepoeng, graderingar og vektingar som blir markert i rapporten, skal basere seg på VA-miljøblad 51 og Norsk Vanns rapporter 234 / 2018 (145/2005) og 150 / 2007 (blir 235/2018).

Alle røyrinspeksjonar skal innehalde skadepoeng frå 0 – 100 , Gradering frå 1 – 4 og skal vektast i samsvar med Norsk vanns rapportar.

Svankar og setningar skal leggst inn med start og stopp på vannivå/ setningar og med Gradering, vannivå i prosent og vekting i rapportane slik at desse blir med i total vurderinga av tilstanden på leidningane.

Grad	delta VN= VN2-VN3 [%]	Vekt
0	0	0
1	5-15	1
2	20-35	4
3	40-60	9
4	65-100	12

#### 4.9 Avvik og feil i leidningsdata

Feil som blir oppdaga under kamerakontrollen skal tydeleg merkast i rapporten. Alvorlege feil på anlegget som kan medføre fare, skal registrerast i eige avvikskjema og straks meldast til entreprenør og byggherren både munnleg og skriftleg.

## 5 TETTLEIKSPRØVING AV TRYKKLAUSE LEIDNINGAR OG KUMMAR

I dette kapitlet er det gitt ein detaljert omtale for kva som skal kontrollerast, korleis dette skal utførast med prøveprosedyrar, prøveutstyr og kven som kan utføre kontrollen.

I tillegg er det krav til korrekt format på inspeksjonsdata med tilhøyrande filer og korleis digital kontrolldata skal overleverast til kommunen.

VA ansvarleg skal ha melding om tettleiksprøving for kontroll og godkjenning minimum, 48 timar før arbeidet startar.

VA-blad 24 og 63 omtalar metoden for utføring av tettleiksprøving av trykklause leidningar etter Norsk Standard (NS-EN 1610 /1/), inkludert prøveprosedyrar, prøvingsutstyr og krav til tettleik.


### 5.0 Leidningar

Alle kommunale hovudleidningar og stikkleidningar skal reingjerast, tømmast for vatn og kontrollerast for feil etter Norsk standard NS-EN 1610 ( Va-blad 24 )

Dei fleste kommunar tilrår å bruke prøvemetode LC då denne medfører same prøvetrykk som prøving etter NS 3550 (tidlegare praksis). Ved større dimensjonar kan ein av omsyn til aukande krefter på pluggen, vurdere ein prøvemetode med lågare prøvetrykk.

Står det grunnvatn over senter av leidningen ved midtpunktet på prøvestrekninga, skal luft tilførast slik at trykket blir 0,1 bar (tilnærma lik 1 meter vassøyle, mVs) +  $P_g$ .

$P_g$  = trykket i bar (evt. mVs) frå grunnvatnet som ligg over senterleidning ved midtpunktet på prøvestrekninga. Sjå figur 2 .



Figur 2. Tetthetsprøving ved høy grunnvannsstand.

Bilde frå VA-blad 24

Ved ein enkelt feil eller ved gjentatte feil ved luftprøving er det tillate å gå over til vassprøving etter NS-EN 1610 pkt. 13.3 og resultatet av denne vassprøvinga skal aleine vere avgjerande. For røyr med dimensjonar DN > 500 mm kan tettleiken kontrollerast ved undertrykk. Utføringa av kontrollen og krav til tettleik er gitt i NS 3420 pkt. UU1.11

## 5.1 Kummar

Alle kommunale vass- og avløpskummar som førar vatn inn på avløpsnettet skal reingjerast og kontrollerast for feil etter Norsk standard NS-EN 1610 ( Va-blad 63 )

## 5.2 Tredjeparts kontroll

Det skal vere ein ekstern og uavhengig aktør som utfører ei tettleiksprøving som ein del av overtakingsforretninga.

Aktøren som skal utføre kontrollen skal ha ei godkjent Norsk utdanning på Trykk og tettleiksprøving av røyrssystem, eller med sertifikat konvertert frå godkjente aktørar i Sverige og Danmark som baserer seg på same felles rapporteringshandbok.

Alle rapportar som blir levert for eksisterande anlegg, skal basere seg på SID namn og skal leverast digitalt med høve til direkte import i kommunen sitt kart/ fdv system.

For mindre og mellomstore anlegg kan kravet til uavhengig tredjepartskontroll gå ut. I slike tilfelle skal anleggseigar varslast og ha høve til å vere til stades når tettleiksprøvinga skal utførast. Prøvinga skal gjennomførast etter gjenfylling, men før sluttdekk er lagt.

For nyanlegg må det brukast gjenkjenneleg nummering på «som bygd kart/teikning».

### 5.3 Operatør

Kompetansen til operatøren skal dokumenterast med eit godkjent personleg Operatørbevis i trykkprøving og tettleikskontroll av røyrsystem i VA sektoren.

Dette blir utferdast av godkjent kursstad basert på teoretisk kurs, med tilhøyrande praksiskrav. Tilsvarande kompetanse frå Danmark eller Sverige kan godkjennast etter søknad. De nordiske land har ein felles rapporteringshandbok.

### 5.4 Grunnlag for Tettleiksprøving av trykkklause leidningar

Når det skal utførast kvalitetskontroll av leidningsnett, må den utførande få best mogleg grunnlag for ein god rapport:

Bestillingsskjema skal tilpassast den enkelte leidningseigar.

Siste utgåve av leidningskart eller digital bestilling frå kartsystemet til kommunen, med tydeleg markering av aktuell røyrtasé.

For eksisterande leidningsstrekk vist med L\_SID (kommunal leidnings-ID), leidningstype, røyrmateriale, røyrdimensjon, anleggsår og lengde. (Frå utleverte kart eller frå leidningskartdatabasen).

For nyanlegg må det brukast gjenkjenneleg nummerering på «som bygd kart/teikning».

Avviksskjema: Avvik og feil i leidningskartet skal meldast tilbake til rette kontaktperson og i avtalt digital form.

### 5.5 Krav til format på inspeksjonsdata og tilhøyrande filer

Alle namn på eksisterande leidningar og kummar skal basere seg på kommunale SID nummer og alle rapportane skal ha digitalt format basert på SID namn på alle kummar og leidningar.

For nyanlegg må det brukast gjenkjenneleg nummerering på «som bygd kart/teikning».

Det vil ikkje bli godtatt rapportar basert på anleggsnummer. Innmålingsdata på alle anlegg må difor leverast kommunen fortløpande for å leggast inn i kartsystemet FØR ei trykkprøving og ein tettleikskontroll kan bestillast og utførast.

Krav til rapporteringsformat varierer i kartsystema, og må avtalast for kvart enkelt oppdrag. Filer frå tettleiksprøving og trykkprøving skal leverast normalt som eitt sett digitale filer pr. leidningsstrekk. Filer og filformat skal vere utforma slik at dei kan importerast digitalt, enkeltvis eller samla direkte inn i leidningseigar sin kartdatabase.

### 5.6 Prøverapport

Det skal leverast ein digital prøvingsrapport der følgande går fram:

- Bestiller av prøve \_ Kontrollør \_ Prøvestad \_ Kommunal SID og Gateadresse.
- Leidningstype \_ Betegnelse \_ Dimensjon\_ Lengde på prøvestrekning.
- Kumtype \_ Betegnelse\_ Dimensjon \_ Høgde på prøvefum.
- Opplysningar om gjenfylling \_ Grunnvasstand, over/under senter leidning.
- Krav til tettleik med tilvising til standard \_ Prøvingstrykk og prøvingstid.

- Trykk eller synk etter utløp av prøvingstida \_ Prøving bestått, ja/nei.
- Underskrift og firma stempel.
- Underskrift kommunal kontrollør

Det er utvikla forskjellige måtar å dokumentere gjennomføring av tettleiksprøvinga. Det skal brukast digitale databaserte loggsystem, men det kan i særskilte tilfelle etter avtale med VA ansvarleg i kommunen nyttast manuelle løysingar

## 6 TRYKKPRØVING AV TRYKKLEIDNINGAR

I dette kapitlet er det gitt ein detaljert omtale for kva som skal kontrollerast, korleis dette skal bli utført med prøveprosedyrar, prøveutstyr og kven som kan utføre kontrollen.

I tillegg er det krav til korrekt format på inspeksjonsdata med tilhøyrande filer og korleis digital kontroll data skal overleverast til kommunen.

VA ansvarleg skal ha melding om trykkprøving for kontroll og godkjenning, minimum 48 timar før arbeidet startar.

VA-blad 25 omtalar metoden for utføring av trykkprøving av vassleidningar og andre trykksette leidningar etter Norsk Standard (NS-EN 805 /1/), med prøveprosedyrar, prøvingsutstyr og krav til tettleik.

VA-Blad 96 omtalar forankringar av trykkleidningar og kva ein må vere spesielt merksame på ved trykkprøving av leidningar.

### 6.1 Leidningar

Alle kommunale leidningar skal vere spylt/ pluggreinsa før trykkprøving (VA-blad 4).

Leidningane skal fyllast langsamt med vatn frå lågaste punktet i leidningen og luftast frå det høgaste punktet på leidningen før ein tek til med trykkprøving.

Leidningane skal kontrollerast i tre etappar med Forprøve, Trykkfallsprøve og Hovudprøve etter Norsk standard NS-EN 805/1 ( VA-blad 25 )

### 6.2 Tredjeparts kontroll

Det skal vere ein ekstern og uavhengig aktør som utfører ei trykkprøving som ein del av overtakingforretninga.

Aktøren som skal utføre kontrollen skal ha ei godkjent Norsk utdanning på Trykk og tettleiksprøving av rørsystem eller med sertifikat konvertert frå godkjente aktørar i Sverige og Danmark som baserer seg på same fellesrapporteringshandboka.

Alle rapportar som blir leverte for eksisterande anlegg, skal basere seg på SID namn og skal leverast digitalt med høve til direkte import i kart-/fdv-systemet til kommunen.

For nyanlegg må det brukast gjenkjenneleg nummerering på «som bygd kart/teikning».

For mindre og mellomstore anlegg kan kravet til uavhengig tredjepartskontroll gå ut. I slike tilfelle skal anleggseigar varslast og ha høve til å vere til stades når trykkprøvinga skal utførast. Prøvinga skal gjennomførast etter gjenfylling, men før sluttdekke er lagt.



### 6.3 Operatør

Kompetansen til operatøren skal dokumenterast med eit godkjent personleg Operatørbevis i trykkprøving og tettleikskontroll av røyrsystem i VA sektoren.

Dette blir utferdast av godkjent kursstad basert på teoretisk kurs, med tilhøyrande praksiskrav. Tilsvarande kompetanse frå Danmark eller Sverige kan godkjennast etter søknad. Dei nordiske landa har ei felles rapporteringshandbok.

### 6.4 Grunnlag for Trykkprøving av leidningar

Når det skal utførast kvalitetskontroll av eksisterande leidningsnett, må den utførande få best mogleg grunnlag for å levere ein god rapport :

- Bestillingsskjema skal vere tilpassa den enkelte leidningseigar.
- Siste utgåve av leidningskart eller digital bestilling frå kartsystemet til kommunen, med tydeleg markering av aktuell røyrtasé.
- Leidningsdata : Leidningsstrek blir vist med L\_SID (kommunal leidningsID), leidningstype, røymateriale, røyrdimensjon, anleggsår og lengde (Frå utleverte kart eller frå leidningskartdatabasen).
- Avviksskjema: Avvik og feil i leidningskartet skal tilbakemeldast til rette kontaktperson og i avtalt digital form.
- For nyanlegg må det brukast gjenkjenneleg nummerering på «som bygd kart/teikning».

### 6.5 Krav til format på inspeksjonsdata og tilhøyrande filer

Alle namn på eksisterande leidningar skal vere kommunale SID nummer og alle rapportane skal ha digitalt format, med filnamn basert på SID på alle leidningar.

For nyanlegg må det brukast gjenkjenneleg nummerering på «som bygd kart/teikning».

Det vil ikkje bli godtatt rapportar basert på anleggsnummer: Innmålingsdata på alle anlegg må difor leverast til kommunen fortløpande for å leggast inn i kartsystemet FØR ei trykkprøving og ein tettleikskontroll kan bestillast og utførast.

Krav til rapporteringsformat varierer i kartsystema, og må avtalast for kvart enkelt oppdrag. Filer frå trykkprøving skal normalt leverast som eitt sett digitale filer pr. leidningsstrek.

Filer og filformat skal vere utforma slik at dei kan importerast digitalt, enkeltvis eller samla direkte inn i kartdatabasen til leidningseigar.

## 6.6 Prøverapport

Det skal leverast ein prøvingsrapport etter NS-EN 805/1 og VA miljøblad 25.. Denne prøvingsrapporten skal også vere i tråd med NS 3420-UB8/2/.

Det skal leverast ein digital prøvingsrapport der følgande går fram:

- Bestiller av prøve \_ Kontrollør \_ Prøvestad \_ Kommunal SID/gjenkjenneleg nummering og Gateadresse.
- Leidningstype \_ Betegnelse \_ Dimensjon\_ Lengde på prøvestrekning.
- Kumtype \_ Betegnelse\_ Dimensjon \_ Høgde på prøvefum.
- Underskrift og firma stempel.
- Underskrift kommunal kontrollør

Det er utvikla ulike måtar å dokumentere gjennomføring av trykkprøvinga. Det skal brukast digitale data baserte på loggsystem, men det kan i særskilte tilfelle etter avtale med VA ansvarleg i kommunen brukast manuelle løysingar.

## 7 DESINFEKSJON OG KLORING AV VASSLEIDNINGAR I NYE ANLEGG

Dette avsnittet omtalar metoden for utføring av desinfeksjon, kloring og klorfjerning av vassleidningar og høgdebasseng i samsvar med krava frå Mattilsynet:

- Forskrift om vassforsyning og drikkevatt.
- Norsk Standard NS-EN 805 vassforsyning.
- Rettleiar C2 frå Folkehelseinstituttet; Reingjering av drikkevassleidningar og basseng.

### 7.1 Leidningar og høgdebasseng

Alle leidningar skal vere spylt/ pluggreinsa (VA-blad 4) og trykkprøvd (Va-blad 25) før desinfeksjon og kloring kan utførast etter VA-blad 39, 35 og 73.

Desinfeksjonsmiddelet skal så ha ei opphaldstid i leidningen på minst 24 timer og etter desinfeksjon skal det takast klorrestprøve for å dokumentere at det framleis er aktivt klor i leidningen.

### 7.2 Tredjeparts kontroll

Det skal det være ein ekstern og uavhengig aktør som utfører desinfeksjon som ein del av overtakingsforretninga.

For mindre og mellomstore anlegg kan kravet til uavhengig tredjepartskontroll gå ut. I slike tilfelle skal anleggseigar varslast og ha høve til å vere til stades når desinfeksjonen skal utførast. Prøvinga skal gjennomførast etter gjenfylling, men før sluttdekk er lagt.

### 7.3 Operatør

Kompetansen til operatøren skal dokumenterast med eit godkjent personleg operatørbevis.

Kompetansebevis utferda av godkjent kursstad skal vere basert på teoretisk kurs, med tilhøyrande praksiskrav. Tilsvarande kompetanse frå Danmark eller Sverige kan godkjennast etter søknad.

#### 7.4 Klorfjerning

Når kloringa er utført, må ein tilsette klorfjerningsmiddel etter kva for type desinfeksjonsmiddel som har vore brukt. Deretter må det brukast reint vatn for å skylje ut klorrestar frå leidningen.

#### 7.5 Prøvetaking

Etter klorfjerninga skal det takast ut minimum 2 vassprøvar for bakteriologisk analyse. Normalt tar det frå 24 til 36 timer å få eit analyseresultat.

Anlegget skal ikkje knytast til det eksisterande leidningsnett for godkjent resultat ligg føre (Totalt bakterietal ved 22 °C bør ikkje ha kimtal på over 100 kim/ml ). Nokon gonger kan det av praktiske omsyn vere vanskeleg å vente så lenge, men på nyanlegg bør det vere mogleg å vente på godkjent analyseresultat.


Krav til parametrar i vassprøve:

- E-coli
- Koliforme bakteriar
- Kim – tal
- Restklor


















## Vedlegg 1: Kontrollskjema for innmåling og dokumentasjon

<b>Kontrollskjema for innmåling og dokumentasjon</b>			
<b>Prosjekt</b>	Prosjektnamn		
	Beskrivelse/omtale		
<b>Eigedom/ byggestad</b>	Adresse		Postnr
	Poststad		
	Gnr	Bnr	Festenr
			Seksjonsnr
<b>Utfører av innmåling og dok.</b>	Foretak		
	Adresse		Postnr
	Poststad		
	Kontaktperson		Mobil
<b>Innmåling og dok.</b>	Følgjande dokumentasjon føreligg (kryss av i venstre kolonne):		
	<input type="checkbox"/>	Plan og lengdeprofil	Sjå kap. 2.2 og 2.3
	<input type="checkbox"/>	Kumskisse	Sjå kap. 2.4
	<input type="checkbox"/>	Digitale bilete	Sjå kap. 2.5
	<input type="checkbox"/>	Innmålingsdata	Sjå kap. 3
	Merknader (bruk evt. eige ark)		
<b>Underskrift</b>	Innmåling og dokumentasjon er utført i samsvar med "Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-leidningsnett". Eventuelle avvik går fram av dette kontrollskjemaet.		
	Dato	Underskrift på utfører	Blokkbokstavar

## Vedlegg 2: Mal for kumkort

<b>Kumkort</b>				<b>Kumnr.</b>		
Prosjektnavn		Anleggstad		Dato	Registrert av	
<p>Kumskisse. Kvar ledning og kvart utstyr skal nummererast og beskrivast nedanfor. Frå/til punkt skal påførast kvar ledning. Sjå rettleiing.</p> <div style="text-align: right;">  </div>						
<b>Kumdata (Sjå rettleiing)</b>						
Kumform		Kumbredde	Kjegle	Byggemetode	Stige	Drenering
<b>Utstyr (Sjå rettleiing)</b>						
	Type	Dimensjon	Annan beskrivelse (merke, venstrelukka, lukka stilling, osv.)			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
<b>Leidningar (Sjå rettleiing)</b>						
	Tema	Dimensjon	Material	Trykkl./ Ringst.	Prod. standard	Annan beskriving
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

### Vedlegg 3: Symbol for utstyr i kum

Utstyr	Symbol	Utstyr	Symbol
Leidning		Mengdemålar	
Blindflens vertikal		Trykkmålar	
Blindflens horisontal		Reduksjonsventil	
Brannventil		Kran (stoppekran)	
Brannventil m/ stengeventil		Lufteventil	
Stengeventil		Leidningslokk	
Pumpe		Utvisar	
Overgang		Utvisar m/ stengeventil	
Terskel (overløp)			

## Vedlegg 4: Døme på utfylt kumkort vasskum

	<b>KUMKORT</b>				
	Kum:	<b>VK 2679</b>	<b>SJOBAKKANE BUSTADFELT</b>		
Utarb.av:	SJR	Tg. Nr:	9084-F-V100 /9084-F-V900	Prosjektet Kum nr.	V2626


**Geografiske data:** Eufref 89 Sone 32      Innmålt dato: 23.06.2011      Innmålt av: Norconsult AS

Gate/Vei:	Smievegen			
		Kote topp lokk:	78,36	Dybde frå kumlokk
Nord: (X)	6705257.241	Kote topp reyr:		m
Øst: (Y)	394381.452	Kote boten kum:	76,51	1,84 m

### Konstruksjonsdata kum:

Dimensjon	Material	Ramme	Lokk	Anleggs år:	Konsulent	Entreprenør:
1600	Betong	Støypejern	Jern	2011	Hard.Consult	Røystrand Entreprenør AS

### Kumskisse




### Kumamatur:

Pos	Dim.mm	Beskrivelse
1	DN100	Blindflens <sup>TM</sup> /1,5" boring, manifold
2	DN150	PE-krage <sup>TM</sup> /løslens
4	DN150/100	Flense T-duktilt <sup>TM</sup> /brannventilavstikk
6	DN150	Sluseventil <sup>TM</sup> /serviceventil
11	DN100	Brannventil stengbar , ESCO S-0950
3		Kumstige
		Manifold

### Kumbilde



### Kartskisse



C:\Tobias\Arbeid\Driftsassistansen i Hordaland\VA Norm Hardanger\Vedlegg\A1 - Kumskjema\Kopi av A1  
15.01.2014

Kumskjema rettet.



## Vedlegg 5: Døme på utfylt kumkort avløpskum

<b>Kumkort</b>		<b>Kumnr. SP26</b>				
Prosjektnavn <i>Vik – Åsen Etappe 2</i>	Anleggsted <i>Grenda</i>	Dato <i>24.12.06</i>	Registrert av <i>Per Pedersen</i>			
Kumskisse. Hver ledning og hvert utstyr skal nummereres og beskrives nedenfor. Fra/til punkt skal påføres hver ledning. Se veiledning.						
<b>Kumdata (Se veiledning)</b>						
Kumform <i>R</i>	Kumbredde <i>1000</i>	Kjegle <i>S</i>	Byggemetode <i>B</i>			
		Stige <i>Nei</i>	Drenering			
<b>Utstyr (Se veiledning)</b>						
	Type	Dimensjon	Annen beskrivelse (merke, venstrelukket, lukket stilling, osv.)			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
<b>Ledninger (Se veiledning)</b>						
	Tema	Dimensjon	Material	Trykkl./ Ringst.	Prod. standard	Annen beskrivelse
1	<i>SP</i>	<i>150</i>	<i>BET</i>		<i>NS3121</i>	<i>Innstøpt glidepakning</i>
2	<i>SP</i>	<i>110</i>	<i>PVC</i>	<i>SN8</i>	<i>NS3624</i>	<i>SDR11</i>
3	<i>SP</i>	<i>150</i>	<i>BET</i>		<i>NS3121</i>	<i>Innstøpt glidepakning</i>
4						
5						
6						
7						
8						