



MELHUS
KOMMUNE

Registrering av vannmåler

Skjemaet sendes til postmottak@melhus.kommune.no eller
Melhus kommune, v/ Teknisk drift, rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Eiendom/byggested

Navn på eier

Gnr.	Bnr.	Fnr.	Snr.	Bygningsnr.	Bruksenhetnr.
Adresse				Postnr.	Poststed

Ansvarlig rørleggerfirma

Navn	Organisasjonsnummer
Utførende rørlegger	
Telefon/mobil	E-post

Ansvarlig rørleggerfirma/utførende rørlegger erklærer at installasjonsarbeidene vil bli utført i henhold til Melhus kommunes VA- norm og Bestemmelser for bruk av vannmålere i Melhus kommune.

Vannmåleropplysninger

Bygningstype

- Bolig Fritid Industri Kontor/forretning Offentlig
 Landbruk Annen bygning, beskriv: _____

Tiltakets art

- Ny montering
 Demontering
 Utskifting, detaljer gammel/ny:
 Annet, beskriv:

Gammel vannmåler:

Uttatt dato: _____

Vannmålernr: _____

Målerstand: _____

Fabrikat: _____

Type: _____

Dimensjon: _____

Antall siffer (før komma): _____

Ny vannmåler:

Innsatt dato: _____

Vannmålernr: _____

Målerstand: _____

Fabrikat: KAMSTRUP

Type: _____

Dimensjon: _____

Antall siffer (før komma): _____

Montering

Plassering, beskriv: _____

- Vertikalt Horisontalt Måler satt inn for: Kaldt vann Varmt vann

Annet utstyr som er montert/opplysninger om måler

- Kuleventil før Kuleventil etter Vannmålerkonsoll Fjerntelleverk Grovsil
 Tilbakeslagsventil Reduksjonsventil Vannmåler er plombert Fradragsmåler

Vannmåleren skal være elektronisk!

Andre opplysninger

Har eiendommen brannvannuttak?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Hvis Ja, hvor mange: _____
Er brannvann koblet via vannmåler?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Ny vannmåler er:	<input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/> Kommunal	

Vedlegg

Bilder av målerstand, filnavn: _____

Bilder av vannmåleranlegg, filnavn: _____

HUSKELISTE – MONTERING/UTSKIFTING AV KAMSTRUP VANNMÅLERE

Krav ifølge bestemmelse om bruk av vannmåler i Melhus kommune:

- Melhus kommune har vedtatt at det kun skal installeres elektroniske vannmålere uten bevegelige deler. Siden 2015 har vi kjøpt inn og montert Kamstrup vannmålere. Vi har til enhver tid vannmålere i størrelse ½ til 4 tommer på lager. Ta kontakt med Teknisk drift for utlevering.
- Monteres vannmålere som ikke tilfredsstiller våre krav, vil vi kreve at vannmåleren blir skiftet snarest

Vannmålermelding:

- Fyll ut vannmålermeldingen med alle aktuelle data
- Send den på e-post sammen med 2 bilder (4 bilder hvis utskifting av gammel vannmåler) umiddelbart etter montering, senest innen 1 mnd. (overskridelse vil på sikt bli gebyrbelagt).
- Vannmålermelding skrives ut fra Melhus kommunes nettside: www.melhus.kommune.no
- Vannmålermelding sendes som vedlegg sammen med bilder til postmottak@melhus.kommune.no

Montering:

1. Ikke monter ny vannmåler på steder hvor det er uttak før vannmåler. I tilfelle ring og informer Teknisk drift (se kontaktinfo nederst på arket). Ta bilder som dokumentasjon.
2. Monter heller ikke vannmåler hvis røropplegg er av dårlig forfatning, og det kan være fare for lekkasje.
3. Monter veggfester eller sørg for at vannmålerinstallasjonen er tilstrekkelig fastspent.
4. Eiendommens stengeventil (inntak kjeller osv.) er huseiers ansvar og skal være i orden slik at utskifting/ ny montering av vannmåler kan gjøres lettest mulig. Hvis stengeventilen må skiftes, skal det gjøres for eiers regning (frysing av rør mm). Dette må avtales med eier på forhånd.
5. Det skal ikke monteres noe mellom første kuleventil/stoppekran og vannmåler, og som kan føre til uttak av vann før vannmåler. Er det montert Y-sil, må denne flyttes etter vannmåler.
6. Alle vannmålere **skal** plomberes (plombering skal vises på et av bildene). Plomberingsutstyr kan lånes av oss.

Viktig:

- Ødelagte vannmålere leveres inn til Melhus kommune ved Teknisk drift for kontroll/avregistrering
- I nye boliger er det krav om tilbakeslagssikring. Denne må betales av huseier.
- Næringsbygg/gårdsbruk (nye og gamle) skal også ha tilbakeslagssikring (betales også av eier)

Kontaktinformasjon:

Ole M. Kvaløy

mob. 905 28 190

ole.morten.kvaloy@melhus.kommune.no